Turbinengehäuseflansch
Obergehäuse
Untergehäuse
Flansch Mittelfaser
Flansch Innenfaser
Ventilkasten

HD-Turbine 6
K26MAA10

Anzapfung 1
Anzapf-ung 2
Anzapf-ung 3

Legende:
Liefergrenzen
S01 C = Kunde T = TGM Kanis S01 = Schnittstellennummer
Meßstellen
Kundenwarte
Turbinenschrank v. Ort
Örtlich

Z.Nr.: K26XG00002 90 Sperrdampfversorgung und Absaugung
Z.Nr.: K00XG00012 Frischdampf TS = 525°C PS = 73bar g
Z.Nr.: K00XG00004 Entwässerung Kondensatsystem Kraftwerk allgemein
Z.Nr.: K00XG00004 Entwässerung Kondensatsystem Kraftwerk allgemein
Z.Nr.: K26XG00008 Kondensatsystem TG6
Z.Nr.: K26XG00008 75 Kondensatsystem TG6
Z.Nr.: K26XG00008 46 Kondensatsystem TG6
Z.Nr.: K00XG00012 K00XG00011 Übersicht Dampfsysteme 72 bar Dampfverteilung 1,5 bar Dampfverteilung
Z.Nr.: K00XG00004 Entwässerung, Kondensatsystem Kraftwerk allgemein
Z.Nr.: K00XG00012 Anzapfung 2 vor 6 bar-Dampfverteiler/HDVW 1
Z.Nr.: K00XG00004 Entwässerung, Kondensatssystem Kraftwerk allgemein
Z.Nr.: K00XG00004 Entwässerung, Kondensatsystem Kraftwerk allgemein
Z.Nr.: K00XG00012 Anzapfung 1 vor 18 bar-Dampfverteiler HDVW 2
Z.Nr.: K00XG00004 Entwässerung, Kondensatsystem Kraftwerk allgemein
Z.Nr.: K00XG00004 Entwässerung, Kondensatsystem Kraftwerk allgemein
Z.Nr.: K26XG00008 25 Kondensatsystem TG6
Z.Nr.: K26XG00008 27 Kondensatsystem TG Einspritzwasser
Z.Nr.: K26XG00008 26 Kondensatsystem
Z.Nr.: K26XG00002 92 Sperrdampfversorgung und Absaugung
Z.Nr.: K26XG00008 Kondensatsystem TG6

Trockneranschluss DN 100 PN16
Rechteckflansch □9650x1050mm